

АКТ № 5/4

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

г. Москва

(место составления акта)

07.09.21

(дата составления акта)

Комиссия, образованная Распоряжение РГ-29/1 от 16.04.2021

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 2021 г., утвержденной Главой управы Киселевым А.А.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с 2021 г. по 2022 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду по МСК-2002
(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	<u>20-02-0203/068</u>	<u>Рязанский пр-т д. 45 корп. 4</u>

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией
- 3) объект проверки не готов к отопительному периоду

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № 5/4 от 07.09.21 к отопительному периоду 20 / 20 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 6 листах

Участники комиссии:

Кесарева Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)


(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 _____ г.

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Александр Д.А.



Заместитель главного инженера
Фидиал № 5 ПАО «МОЭК»

Подпись _____ Зубарев В.Р.
« _____ » _____ 20__ г.

Приложение к акту проверки готовности № 5/м 10209.2 от 10.08.21 к отопительному периоду 2020/2021 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	—		
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	—		
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;	—		
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	выполнено		
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	судеб		
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	судеб		
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;	Вскрыть и проверить	Да	13.08.21
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);			
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);	в работе		
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;	в работе		
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;	наличие		
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	отсутствует		
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);	Пломбы присутствуют	Нет	04.08.21
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;	наличие		
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;			
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);			
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	Пломбы присутствуют	Нет	02.08.21
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий			

Дополнительная информация: _____

Подписи сторон с расшифровками:
 Экспл. Филиал № 5 ПАО «МОЭК» Александров А.В. Потребитель Колесников Д.В.



Отделение сбыта № 11 «Горэнергообьтг»

Наличие в строении транзитных трубопроводов **ДА / НЕТ**
(ненужное зачеркнуть)

Адрес строения: _____

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами проверено:	МТС		ТВ		Отопление (РС)		Вентиляция (РС)		ГВС (РС)		Примечание
		Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Наличие в строении транзитных трубопроводов:											
2.	Наличие беспрепятственного доступа к трубопроводам:											
2.1.	Трубопровод замурован в стену											
2.2.	Трубопровод проходит в канале											
2.3.	Подходы к трубопроводам загромождены											
2.4.	Трубопровод ограждён перегородкой											
2.5.	Трубопровод находится в помещении без доступа											
2.6.	Трубопровод проходит под полом помещения, расположенного на первом этаже бесподвального здания											
3.	Расположение трубопроводов в помещениях 3-х лиц:											
4.	Удовлетворительное техническое состояние:											
4.1.	Трубопровод повреждён (свищ)											
4.2.	Установлены хомуты, заплаты											
4.4.	Наличие коррозии											
4.5.	Отсутствие изоляции											
4.6.	Нарушение покровного слоя изоляции											
4.7.	Неисправна запорная арматура											
4.8.	Разрушение строительных конструкций (канал)											
4.9.	Неисправное состояние неподвижных опор											
4.10.	Неисправное состояние подвижных опор											

Подписи сторон с расшифровками: **ДА**
 ПАО «МОЭК» *Александров*

Потребитель _____



