

АКТ №
Оценки обеспечения технической готовности теплopotребляющей установки к
отопительному периоду 2025/2026 гг.

(место составление акта)

(дата составления акта)

ПАО «МОЭК» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», оценивает обеспечение технической готовности теплopotребляющей энергоустановки к отопительному периоду: _____

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения технической готовности теплopotребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Объект	Адрес объекта
20-02-0209/067	Рязанский просп., д.75, корп.4

В ходе оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила: (Поставить + в выбранный результат)

Результат	Статус технической готовности к отопительному периоду
☒	объект проверки готов к отопительному периоду
☐	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
☐	объект проверки технически не готов к отопительному периоду

Приложение к акту оценки обеспечения технической готовности № _____ от _____ к отопительному периоду 2025/2026 гг., являющегося неотъемлемой частью на _____ листах

Участники от ПАО «МОЭК»

ПАО «МОЭК»
Предприятие № 2 «Рязанское»
Волгоградский проспект, д. 121/100
г. Москва, 109443

(подпись, расшифровка подписи)

Участники от Потребителя

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения технической готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » 20 _____ г.

ПАО «МОЭК»
Управление эксплуатации
Отдел водно-химических режимов
Виноградов Н.И. /Ф.И.О./
98
МКГ-ЭКВ/дм³
21-0925 /подпись/

000 «МОСТ-2002»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка технической готовности к отопительному периоду)

Код	2751972275048267184
Адрес	Рязанский просп., д.75, корп.4
Филиал №	05

Приложение к акту оценки обеспечения технической готовности
от _____ к отопительному периоду 2025/2026 гг.

В целях оценки обеспечения технической готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:	№	Выявленные замечания (поставить +)		Примечание	Дата устранения замечаний
		Да	Нет		
Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	1	☐	☒		
Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	2	☐	☒		
Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	3	☐	☒		
Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	4	☐	☒		
Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	5	☐	☒		
Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	6	☐	☒		
Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	7	☐	☒		
Наличие и работоспособность приборов учета;	8.1	☐	☐		
Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	8.2	☐	☒		
Работоспособность защиты систем теплопотребления	9	☐	☒		
Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	10	☐	☒		
Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	11	☐	☒		
Плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях).	12	☐	☒		
Наличие пломб на расчетных шайбах и сошлах элеваторов;	13	☐	☒		
Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	14	☐	☒		
Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	15	☐	☒		
Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	16	☐	☒		
Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (не влияет на статус технической готовности, необходим для оценочного листа)	17	☐	☐		

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК»

Телефоны и имя потребителя, ответственного за бесперебойную работу оборудования

Потребитель

Васильев В.В.
89167574281

